

Акт
о результатах контроля за соблюдением концессионером условий
концессионного соглашения от 15.08.2017 года

п.Балахта

«03» августа 2018 года

Настоящий акт составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» по итогам контрольных мероприятий за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения от 15.08.2017 года.

На основании постановления администрации поселка Балахта от 18.06.2018 № 126 «О создании рабочей группы по проверке исполнения условий концессионного соглашения» комиссией осуществлены следующие контрольные мероприятия:

1. Обследование водонапорной башни, расположенной по адресу: Россия, Красноярский край, Балахинский район, пгт.Балахта, ул. Богаткова, 10Б.

Комиссией в составе:

Председателя рабочей группы - Антонова С.В., главы поселка Балахта;
Заместитель председателя рабочей группы – Андрюкевич С.В.,
заместитель главы поселка Балахта

Членов рабочей группы:

Штуккерт А.А.- заместителя главы Балахтинского района по вопросам жизнеобеспечения.

Приглашенные:

Байцева Е.С. – и.о. директора ПТО МКУ «Служба заказчика»;

Штуккерт А.А. – директор ООО «Балахта-Стройкомплект»

проведена выездная внеплановая проверка объекта водоснабжения-водонапорной башни, расположенной по адресу: Россия, Красноярский край, Балахинский район, пгт.Балахта, ул. Богаткова, 10Б с кадастровым номером 24:03:3111028:60.

В результате проверки комиссией установлено следующее:

Вокруг колодца распределительной сети и водонапорной башни окашивание травы не производится, колодец находится без крышки люка, что обеспечивает доступ атмосферных осадков в виде дождя и снега. Отсутствует табличка с обозначением санитарной охранной зоны.

Председатель рабочей группы

Заместитель председателя рабочей группы

Члены рабочей группы:

С.В. Антонов

С.В. Андрюкевич

А.А. Штуккерт

Концессионер: директор ООО БСК

А. А. Штуккерт

Не согласен, поделитесь с акт
А.А. Штуккерт