

Акт
о результатах контроля за соблюдением концессионером условий
концессионного соглашения от 15.08.2017 года

п.Балахта

«03» августа 2018 года

Настоящий акт составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» по итогам контрольных мероприятий за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения от 15.08.2017 года.

На основании постановления администрации поселка Балахта от 18.06.2018 № 126 «О создании рабочей группы по проверке исполнения условий концессионного соглашения» комиссией осуществлены следующие контрольные мероприятия:

1. Обследование буровой скважины № 435, расположенной по адресу: Россия, Красноярский край, Балахтинский район, пгт. Балахта 600 м южнее жилой зоны, сооружение 1.

Комиссией в составе:

Председателя рабочей группы - Антонова С.В., главы поселка Балахта;
Заместитель председателя рабочей группы – Андриюкевич С.В.,
заместитель главы поселка Балахта

Членов рабочей группы:

Штуккерта А.А.- заместителя главы Балахтинского района по вопросам жизнеобеспечения.

Приглашенные:

Байцева Е.С. – и.о. директора ПТО МКУ «Служба заказчика»;

Штуккерт А.А. – директор ООО «Балахта-Стройкомплект»

проведена выездная внеплановая проверка объекта водоснабжения - буровой скважины № 435, расположенной по адресу: Россия, Красноярский край, Балахтинский район, пгт. Балахта 600 м южнее жилой зоны, сооружение 1, с кадастровым номером 24:03:1100001:26.

В результате проверки комиссией установлено следующее:

Металлический павильон, где находится буровая скважина, покрыт ржавчиной, имеются глубокие следы коррозии. Электрооборудование расположено вне щита с монтажной панелью, имея свободный доступ к оборудованию. Санитарная охранная зона источника питьевой воды не огорожена. Отсутствует табличка с обозначением санитарной охранной зоны. На павильоне присутствует навесной замок.

Председатель рабочей группы

Заместитель председателя рабочей группы

Члены рабочей группы:

Концессионер: директор ООО БСК

Не огорожен, поврежден замок в скважине
Штуккерт

С.В. Антонов

С.В. Андриюкевич

А.А. Штуккерт

А. А. Штуккерт